

Bestätigung der deklarierten Wärmeleitfähigkeit λ_D

gemäss

Norm SIA 279, Wärmedämmende Baustoffe, Ausgabe 2011

Antragsteller				
Name/Firmenname		STEICO SE		
Adresse		Otto-Lilienthal-Ring 30		
PLZ/Ort		D-85622 Feldkirchen		
Produktbeschreibung				
Bezeichnung		LDF 140, STEICOspecial dry, STEICOprotect M dry, STEICOtop, STEICOinstall, STEICOsafe		
Materialgruppe (SIA 2001)		Holzfaserplatten		
Deklarierte Wärmeleitfähigkeit λ_D	W/(m·K)	0.040	—	—
— für Lieferdicken	mm	60-240	—	—
— für Rohdichten	kg/m ³	140	—	—

Die Kontrollstelle der Kommission SIA 279 hat die eingereichten Unterlagen für das genannte Produkt gemäss Norm SIA 279:2011 geprüft und festgestellt:

Qualitätssicherung, Eigenüberwachung und Fremdüberwachung der Wärmeleitfähigkeit werden entsprechend den Bestimmungen gemäss Norm SIA 279:2011 durchgeführt.

Die Deklaration der Wärmeleitfähigkeit bzw. des Wärmedurchlasswiderstands erfolgt entsprechend Norm SIA 279:2011 für 90% der Produktion (Vertrauensniveau 90%) und für folgende Bedingungen: Mittlere Temperatur 10°C, Feuchtegleichgewichtszustand im Klima 23°C / 50% r.F., Alterungseffekte berücksichtigt.

Die für dieses Produkt deklarierten Werte der Wärmeleitfähigkeit bzw. des Wärmedurchlasswiderstands können gemäss Norm SIA 279:2011 Kapitel 3 in Übereinstimmung mit Norm SIA 380/1:2009 Ziffer 3.5.4 als Bemessungswerte für Nachweise im Hochbau verwendet werden.¹

Datum der Kontrolle: 16.06.2016


Diese Bestätigung ist gültig bis zum 30.06.2018.

16040084

Kommission SIA 279
 Kontrollstelle Wärmedämmende Baustoffe

Zürich, 20.07.2016

R. Räss, Präsident



R. Aeberli, Geschäftsstelle SIA



¹ Für normale Raum- und Klimabedingungen sind keine weiteren Zuschläge erforderlich. Für spezielle Temperatur- und/oder Feuchtebedingungen sind die Bemessungswerte gemäss EN ISO 10456 umzurechnen.