



VKF Anerkennung Nr. 30459

Inhaber /-in

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Germany

Hersteller /-in

-

Gruppe

123 - Wärmedämmungen, ortsgeschäumt oder geschüttet

Produkt

STEICOFLOC

Beschreibung

Trockenschüttung aus Zelluloseflocken,
RD=27-60kg/m³

Anwendung

RF2

Unterlagen

ITB, Polen: Klassifizierungsbericht '2415/17/Z00NZP-E' (27.11.2017), Prüfbericht 'LZP01-01963/17/Z00NZP' (17.10.2017), Prüfbericht 'LZP02-01963-17-Z00NZP' (17.10.2017)

Prüfbestimmungen

EN 13823; EN ISO 11925-2

Beurteilung

Klassifizierung B-s1,d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2023

Ausstellungsdatum

13.12.2018

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Reconnaissance AEAJ N° 30459

Titulaire
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Germany

Fabricant
-

Groupe 123 - Isolations thermiques, mousse injectée sur place ou remplissage

Produit STEICOFLOC

Description Remblayage en flocons de Cellulose,
PS=27-60kg/m³

Utilisation RF2

Documentation ITB, Polen: Rapport de classification '2415/17/Z00NZP-E' (27.11.2017), Rapport d'essai 'LZP01-01963/17/Z00NZP' (17.10.2017), Rapport d'essai 'LZP02-01963-17-Z00NZP' (17.10.2017)

Conditions d'essai EN 13823; EN ISO 11925-2

Appréciation Classification B-s1,d0

Durée de validité 31.12.2023

Date d'édition 13.12.2018

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo