



VKF Anerkennung Nr. 30461

Inhaber /-in
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Germany

Hersteller /-in
-

Gruppe 123 - Wärmedämmungen, ortsgeschäumt oder geschüttet

Produkt STEICOZELL

Beschreibung Trockenschüttung aus Holzfasern, RD=27.2-46kg/m³

Anwendung RF2

Unterlagen ITB, Polen: Klassifizierungsbericht '02039.1/18/Z00NZZP' (28.06.2018), Prüfbericht 'LZP05-01398/18/Z00NZZP' (06.06.2018), Prüfbericht 'LZP06-01398/18/Z00NZZP' (06.06.2018), Prüfbericht 'LZP01-01398/18/Z00NZZP' (05.06.2018), Prüfbericht 'LZP02-01398/18/Z00NZZP' (05.06.2018)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 11925-2

Beurteilung Klassifizierung B-s2,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Ausstellungsdatum 13.12.2018
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Reconnaissance AEAJ N° 30461

Titulaire
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Germany

Fabricant
-

Groupe 123 - Isolations thermiques, mousse injectée sur place ou remplissage

Produit STEICOZELL

Description Remblayage en fibres de bois, PS=27.2-46kg/m3

Utilisation RF2

Documentation ITB, Polen: Rapport de classification '02039.1/18/Z00N2P' (28.06.2018), Rapport d'essai 'LZP05-01398/18/Z00N2P' (06.06.2018), Rapport d'essai 'LZP06-01398/18/Z00N2P' (06.06.2018), Rapport d'essai 'LZP01-01398/18/Z00N2P' (05.06.2018), Rapport d'essai 'LZP02-01398/18/Z00N2P' (05.06.2018)

Conditions d'essai EN 13823; EN ISO 11925-2

Appréciation Classification B-s2,d0

Durée de validité 31.12.2023

Date d'édition 13.12.2018

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo